

SPECIFICATIE TEHNICA

CABLURI DE ENERGIE CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, CU IZOLATIE DIN XLPE, CU ARMATURA DIN BENZI DIN OTEL SI MANTA DIN PVC

| | |
|--|---|
| STANDARD | IEC 60502-1 |
| TIP CABLU: | C2XAbY |
| TENSIUNE NOMINALA U_0/U , [V]: | 600/1000 |
| Nr. CONDUCTOARE X SECTIUNE, [mm ²]: | 5X6 RE |
| FORMA CONDUCTOARE: | RE – CUPRU ROTUND SOLID, CLASA 1 CONFORM IEC/EN 60228 |
| TIP IZOLATIE : | POLIETILENA RETICULATA XLPE CONFORM IEC 60502-1 |
| GROSIME NOM. IZOLATIE, [mm]: | 0.7 |
| IDENTIFICARE CONDUCTOARE: | 5 CONDUCTOARE: VERDE/GALBEN, ALBASTRU, MARO, NEGRU, GRI |
| TIP MANTA INTERIOARA: | PVC EXTRUDAT |
| GROSIMEA MANTALEI INTERIOARE, [mm]: | 1.2 |
| TIP ARMATURA : | DOUA BENZI DIN OTEL APLICATE ELICOIDAL |
| GROSIME BENZI, [mm]: | 2X0.2 |
| TIP MANTA EXTERIOARA: | PVC TIP ST1 CONFORM IEC 60502-1 |
| CULOARE MANTA: | NEGRU |
| GROSIME NOM. MANTA EXTERIOARA, [mm]: | 1.8 |
| DIAMETRU EXT. CABLU, APROX., [mm]: | 17.5 |
| GREUTATE NETA CABLU, APROX., [kg/km]: | 590 |
| TEMPERATURA CABLULUI [°C]: | |
| - PE CONDUCTOR, MAX. | +70 |
| - LA SCURTCIRCUIT | +160 |
| TEMPERATURA MINIMA MASURATA PE MANTA LA POZARE SI MANEVRARE, [°C]: | - 5 |
| INCERCARI: | CONFORM IEC 60502-1 |
| INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII : | CONFORM IEC 60332-1-2 |
| COD: | 711041116149* |

MARCAJ PE MANTAUA CABLULUI: PRIN IMPRIMARE SAU IN RELIEF

● **CABLEL 1324FC C2XAbY 5X6* 0.6/1KV IEC 60502-1 2019 CE**

* ANUL FABRICATIEI

** NR.CONDUCTOARE X SECTIUNE

SI MARCAJ METRIC CU CERNEALA

| | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| No.offer: | - | Cable Engineering Department | |
| Date – Revision: | 25/03/2019 – 0 | Detailed by: | F. Nicolae |
| Clinet/ Country | DEDEMAN/ ROMANIA | Approved by: | O. Avramescu |

Registration no.: J 40 3748 1999 VAT no.: RO 11703669 DUNS no. 552573297
IBAN: RO20 BUCU 0135 4514 2511 R001
Alpha Bank, Sucursala Unirii

