

SPECIFICATIE TEHNICA

CABLURI DE JOASA TENSIUNE CU CONDUCTOARE DE CUPRU NECOSITORIT FLEXIBIL, IZOLATIE SI MANTA DIN CAUCIUC

STANDARD:	EN 50525-2-21
TIPUL CABLULUI:	H07RN-F
TENSIUNEA NOMINALA UO/U, V:	450/750
NR. DE COND. X SECTIUNEA MM 2:	3X4
FORMA CONDUCTORULUI:	CONDUCTOR ROTUND FLEXIBIL DIN CUPRU, CLASA 5, EN 60228
TIPUL IZOLATIEI:	TIP EI 4 CONFORM EN 50363-1
GROSIMEA NOMINALA A IZOLATIEI MM:	1.0
IDENTIFICAREA CONDUCTOARELOR:	COD DE CULORI CONFORM HD 308 MULTICONDUCTOARE: V/G , ALBASTRU, MARO
TIPUL MANTALEI EXTERIOARE:	TIP EM 2 CONF EN 50363-2-1
CULOAREA MANTALEI	NEAGRA
GROSIMEA NOMINALA A MANTALEI MM:	1.9
DIAMETRUL APROX. AL CABLULUI MM:	14.0
GREUTATEA APROX. A CABLULUI KG/KM:	280
LUNGIMEA DE LIVRARE TAMBUR ± 5% M:	500 SAU 1000 SAU ALTA AGREEATA CU CLIENTUL
TEMPERATURA DE OPERARE PE CONDUCTOR. MAX.	
- NORMAL:	+60
- SCURT-CIRCUIT:	+200
TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT:	-30°C PANA LA +60°C
INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI:	CONF. IEC 60332-1-2
TENSIUNEA DE ÎNCERCARE, 50HZ, 5 MIN. (IMERSIE ÎN APA)	2500V
TESTE	CONF. EN 50525-2-21
COD:	71330306584942 / FCI_3303_0041

MARCAJ PE MANTAUA EXTERIOARA: PRIN IMPRIMARE CU CERNEALA

“ ●CABLEL 1324FC H07RN-F 3G4* MIRTEC <HAR> 2022** CE “

* NUMARUL DE CONDUCTOARE x SECTIUNEA

** ANUL FABRICATIEI

SI MARCAJ METRIC CU CERNEALA

No.:	FA	Cable Engineering Department	
Date – Revision:	21/09/2022 - 0	Detailed by:	B.Stanescu
Client – Destination country:	DEDEMAN	Approved by:	N. Francesco

ICME ECAB S.A.
Head office: 42, Drumul intre Tarlale Street, Sector 3, Bucharest, 032982, Romania
T: (+40) 212090100, (+40) 212561476, icmeecab@hellenic-cables.com

Trade Registry No.: J/40/3748/1999

VAT No.: RO 11703669

F.05.06

