

PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE

EXTRAS DIN Agreement Tehnic 003 – 05 Extindere ulterioare AT 0030-05/2018

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a racordurilor flexibile pentru apă se face de către de catre personal calificat, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de normativele și standardele prevăzute la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.

La punerea în operă a racordurilor flexibile se vor respecta următoarele:

- *racordurile nu pot fi solicitate axial mai mult decât permite lungimea maximă de extensie;*
- *produsele se vor utiliza în așa fel încât în poziția de montaj raza de curbură să nu fie mai mică decât cea minim admisă, de 35 mm;*
- *pentru preluarea dilatărilor termice sau a vibrațiilor din tuburile flexibile cu racorduri cu ieșiri paralele, produsele sunt curbate la 90° ÷ 180° în plan;*
- *se vor evita soluțiile de montaj care ar solicita produsul la: torsiune, strivire, agățare sau deteriorare;*

Punerea în operă atât într-o instalație nouă cât și la modernizarea unei instalații vechi se face fără dificultăți particulare deoarece racordurile flexibile sunt prevăzute la partea de racordare în instalație cu filete standardizate (SR ISO 7/1, SR ISO 228/1).

La montajul racordurilor flexibile în instalație, la niplul cu filet exterior (cu etanșare în filet), pentru o etanșare perfectă sunt necesare materiale specifice de etanșare bandă teflon

EXCEPTIE CELE PENTRU MONOCOMANDA CARE ARE GARNITURI PE FILET).

OBS.ESTE FOARTE IMPORTANT CA RACODURILE PENTRU MONOCOMANDA SA NU FIE ETANSATE CU BANADA TEFLON SAU CU ALT MATERIAL DEOARECE ARE GARNITURA DE ETANSARE MONTATA ! IN CAZ CONTRAR EXISTA PERICOLUL FISURARII !

. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca
CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB0106026582500001 BCR CLUJ-NAPOCA

WWW.CRIMEL.RO , email: info@crimel.ro