

PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE

Instructiuni de punere in opera a RACORDURILOR METALICE INOX CRIMEL EXTRAS DIN Agreement Tehnic 003 – 05

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a racordurilor metalice din Inox pentru apă se face de către de către personal calificat, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de normativele și standardele prevăzute la pct. 2.3.4. din prezentul agreement.

La punerea în operă a racordurilor flexibile se vor respecta următoarele:

-INAINTE DE A FACE MONTAREA – CONECTAREA RACORDULUI TREBUIE SA SE REALIZEZE GEOMETRIA TRASEULUI INTRE PUNCTELE DE CONECTARE.

-DUPA CONECTAREA UNUI CAPAT NU E INDICAT SA SE MODIFICE POZITIA RACORDULUI.CONECTAREA SE VA FACE RESPECTAND PLANEITATEA.

-DUPA CONECTARE SI DUPA STRANGEREA PIULITELOR OLANDEZE ESTE INTERZIS A SE MODIFCA GEOMETRIA TRASEULUI.

-ESTE OBLIGATORIE ASIGURAREA PERPENDICULARITATII CONECTARII PIULITEI OLANDEZE

- racordurile nu pot fi solicitate axial mai mult decât permite lungimea maximă de extensie;
- produsele se vor utiliza în așa fel încât în poziția de montaj raza de curbură să nu fie mai mică decât cea minim admisă;
- traseul racordului flexibil va fi la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
- se vor evita soluțiile de montaj care ar solicita produsul la torsiune, strivire, agățare sau deteriorare;La montajul racordurilor în instalație, la niplul cu filet exterior (cu etanșare în filet), pentru o etanșare perfectă sunt necesare materiale specifice de etanșare (bandă de Teflon-EXCEPTIE CELE PENTRU MONOCOMANDA CARE ARE GARNITURI PE FILET).

OBS.ESTE FOARTE IMPORTANT CA RACODURILE PENTRU MONOCOMANDA SA NU FIE ETANSATE CU BANDA TEFLON SAU CU ALT MATERIAL DEOARECE ARE GARNITURA DE ETANSARE MONTATA! IN CAZ CONTRAR EXISTA PERICOLUL FISURARII !

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă, fabricate, se face conform instrucțiunilor fabricantului, cu respectarea cerințelor de siguranță și stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:- I.9 – 1994-2013 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare”- I9/1-96 Normativ privind exploatarea a instalațiilor sanitare

- C 56-02 “Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”; - ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatarea privind instalațiile aferente construcțiilor.- GT 063-03 „Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații sanitare”, toate aceste normative se vor utiliza în forma lor actualizată la data punerii în opera a racordului.

După montarea racordului se verifică timp de 20 minute la o presiune de 9 bar.

AT 003 – 05 și extinderile ulterioare

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L

Str. Roșiori nr 3, Cluj-Napoca, Județ Cluj

Tel. +40 264/43.30.98;0 Fax:0264-/43.78.89

. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca
CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB0106026582500001 BCR CLUJ-NAPOCA

WWW.CRIMEL.RO, email: info@crimel.ro